



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsoпb.pф, e-mail:nsoпb@nsoпb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00637  
(номер сертификата соответствия)

026312  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество "Главновосибирскстрой" (АО "Главновосибирскстрой").  
Адрес: 630091, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 64а. ОГРН: 1025402454703. Телефон: 83833636134. Факс: 83833636161.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество "Главновосибирскстрой" (АО "Главновосибирскстрой").  
Адрес: 630091, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каменская, дом 64а.  
Телефон: 83833636134. Факс: 83833636161. Фактический адрес: 630041, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Станционная, дом 52а. ОГРН: 1025402454703.  
Телефон: 83833636152. Факс: 83833639263.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из блоков стеновых из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D500, класса по прочности на сжатие не ниже В2,5, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 100 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360-2007. Монтаж согласно СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства» Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования".  
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".  
Предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей из блоков стеновых из ячеистого бетона автоклавного твердения на кладочном клеювом растворе – EI 240.

код ОК 005 (ОКП)  
57 4140

код ТН ВЭД России  
6810 11 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 244-С-16 от 05.10.2016 г., № 140-С-16 от 04.07.2016 г. ИЛ "Альфа «Пожарная Безопасность» ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01444 от 06.09.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.10.2016 ПО 06.10.2021**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д. Н. Байгушкин

